

川崎工場産業廃棄物処理施設の維持管理情報

産業廃棄物焼却炉（液中燃焼方式）	測定位置	2023年度		規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	—	廃棄物の種類 及び処理量	廃アルカリ(有害)(t)	—	1216	830	1062	997	906	1129	1056					
	—		廃油(t)	—	65	37	35	20	39	35	22					
	炉内	運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	908	907	906	907	906	907	909					
	集じん機入口		排ガス温度(℃)	200℃以下	37	46	48	41	51	56	53					
	煙突出口前の 煙道	排ガス測定 (年4回実施)	採取した年月日	—		2023/5/25			2023/8/24							
			測定結果の得られた年月日	—		2023/6/9			2023/9/29							
			ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	1		0.00000026			0.00000066							
			ばい煙量 (m ³ N/h)	—		4,330			4390							
			硫黄酸化物 (ppm)	100		1.0未満			1.0未満							
			ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.08		0.026			0.009							
			塩化水素濃度 (mg/m ³ N)	700		0.6未満			2.5							
			窒素酸化物濃度 (ppm)	700		18			12							
			一酸化炭素濃度 (ppm)	—		43			130							