

川崎工場産業廃棄物処理施設の維持管理情報

産業廃棄物焼却炉 (液中燃焼方式)	測定位置	2024年度		規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	—	廃棄物の種類 及び処理量	廃アルカリ(有害)(t)	—	1551	1364	1119	1094	1254	1046	1273	1123	1153	1191	1269	
	—		廃油(t)	—	68	37	53	46	47	41	52	113	55	59	52	
	炉内	運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	911	909	901	902	902	907	905	907	908	904	909	
	集じん機入口		排ガス温度(℃)	200℃以下	46	53	45	46	54	52	48	47	58	54	52	
	煙突出口前の 煙道	排ガス測定 (年4回実施)	採取した年月日	—	/	2024/5/28	/	/	2024/8/26	/	/	2024/11/18	/	/	2025/2/18	/
			測定結果の得られた年月日	—	/	2024/6/25	/	/	2024/9/25	/	/	2024/12/18	/	/	2025/3/17	/
			ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m ³ N)	1	/	0.00000009	/	/	0.00000250	/	/	0.00000030	/	/	0.00000042	/
			ばい煙量(m ³ N/h)	—	/	4,970	/	/	4,530	/	/	4,410	/	/	4,380	/
			硫酸化物(ppm)	100	/	1.0未満	/	/	1.0未満	/	/	1.0未満	/	/	1.0未満	/
			ばいじん濃度(g/m ³ N)	0.08	/	0.026	/	/	0.029	/	/	0.014	/	/	0.012	/
			塩化水素濃度(mg/m ³ N)	700	/	9.7	/	/	0.6未満	/	/	1.7	/	/	1.2	/
			窒素酸化物濃度(ppm)	700	/	25	/	/	35	/	/	20	/	/	21	/
			一酸化炭素濃度(ppm)	—	/	1200	/	/	1600	/	/	960	/	/	980	/