川崎工場産業廃棄物処理施設の維持管理情報

| | 測定位置 | 2025年度 | | 規制値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物焼却炉（液中燃焼方式） | — | 廃棄物の種類及び処理量 | 廃アルカリ（有害）（t） | — | 1503 | 1236 | 1147 | | | | | | | | | |
| | — | | 廃油（t） | — | 147 | 124 | 112 | | | | | | | | | |
| | 炉内 | 運転状況 | 炉内温度（℃） | 800℃以上 | 907 | 908 | 908 | | | | | | | | | |
| | 集じん機入口 | | 排ガス温度（℃） | 200℃以下 | 40 | 44 | 46 | | | | | | | | | |
| | 煙突出口前の煙道 | 排ガス測定（年4回実施） | 採取した年月日 | — | | 2025/5/28 | | | | | | | | | | |
| | | | 測定結果の得られた年月日 | — | | 2025/6/27 | | | | | | | | | | |
| | | | ダイオキシン類濃度（ng-TEQ/$m^3$N） | 1 | | 0.0000010 | | | | | | | | | | |
| | | | ばい煙量（$m^3$N/h） | — | | 5010 | | | | | | | | | | |
| | | | 硫黄酸化物（ppm） | 100 | | 1.0未満 | | | | | | | | | | |
| | | | ばいじん濃度（g/$m^3$N） | 0.08 | | 0.021 | | | | | | | | | | |
| | | | 塩化水素濃度（mg/$m^3$N） | 700 | | 1.0 | | | | | | | | | | |
| | | | 窒素酸化物濃度（ppm） | 700 | | 25 | | | | | | | | | | |
| | | | 一酸化炭素濃度（ppm） | — | | 680 | | | | | | | | | | |